

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)  
Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Северском, Абинском, Крымском районах  
353240, ст. Северская, ул. Ильская, 7а Телефон: 2-16-80 Факс: 2-61-86, E-mail: [sever@kubanrpn.ru](mailto:sever@kubanrpn.ru)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Абинск  
(место составления акта)

"28" июня 2021 г.  
(дата составления акта)  
16-00 час  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального**  
**контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя**  
**№ 153**

По адресу/адресам: Абинский район, г. Абинск, ул. Володарского, 55  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 153р - 25 -2021 от 01.06.2021г. заместителя руководителя  
Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Гречаной Т.В.  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная  
школа № 3 имени трижды героя Советского Союза А.И. Покрышкина муниципального  
образования Абинский район (лагерь дневного пребывания)  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность  
" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 08.06.2021г. с 13-00 до 15-00 час., 28.06.2021г с 15-00 до 16-00 - 2 рабочих дня/ 3 час. 00 мин.  
(рабочих дней/часов)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):(заполняется при проведении выездной проверки) 08.06.2021г. в 13-00 час.; копию распоряжения получил 01.06.2021г в 09-00 час. и.о. директора МБОУ СОШ № 3 Анацкая Е.Е., что подтверждается записью в бланке распоряжения № 153р-25-2021 от 01.06.2021г. Маскина  
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

- специалист эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Северском, Абинском, Крымском районах Шавкута Анна Сергеевна

Лица, привлекаемые к проведению проверки:

- Шандренко Тамара Константиновна помощник санитарного врача,
- Быковец Татьяна Александровна химик-эксперт,
- Мисюра Нина Васильевна врач-эпидемиолог,

- Тищенко Евгений Юрьевич врач по общей гигиене Северского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» от 07.09.2015г № RA.RU. 7100120 выданный Федеральной службой по аккредитации)

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: и.о. директора МБОУ СОШ № 3 Казанчиди Елена Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Перед началом проверки и.о. директора МБОУ СОШ №3 предъявлено служебное удостоверение.

Подготовлено поручение в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» о проведении обследования (исследования, испытания, оценки) № 278 от 04.06.2021г.

На проверку представлены следующие документы:

- Контракт № 2 от 01.06.2021г на оказание услуг по организации горячего питания;
- Договор № 25 от 09.04.2021г на оказание медицинских услуг воспитанникам;
- Договор № 01/2021/12-Т от 11.01.2021г на вывоз ТБО;
- Муниципальный контракт № 36-А от 11.01.2021г на оказание услуг по проведению дератизации;
- Инструкцию по применению дез.средства;
- Примерное 14-дневное меню;
- Список воспитанников лагеря дневного пребывания;
- Режим работы лагеря;
- Список сотрудников лагеря;
- Отчет о проведении вакцинации сотрудников против COVID-19.

Также представлены акты выполненных работ.

Лагерь с дневным пребыванием на базе МБОУ СОШ № 3 МО Абинский район организован для детей и подростков из малообеспеченных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении, «группы риска», состоящих на учёте в органах социальной защиты населения, одарённых учащихся – с 01 июня 2021г. по 22 июня 2021г.

Режим пребывания детей с 8.30 до 14.30 час. – 45 человек без организации сна ( 3 отряда).

Территория занимает площадь 27256 м. кв., благоустроена, озеленена, освещена, зонирована. Озеленение на 20%. Территория ограждена забором по всему периметру. Площадки вокруг здания школы, пешеходные дорожки к зданиям, туалетам, для сбора ТБО имеют твердое покрытие.

На земельном участке выделены зоны: учебная, физкультурно-спортивная, зона отдыха, хозяйственная. Спортивно-игровые площадки имеют твердое покрытие и травяной покров. Оборудование спортивной зоны обеспечивает выполнение учебных программ по физическому воспитанию. Зона отдыха расположена в отдалении от спортивной площадки и хозяйственной зоны.

Мусоросборники с плотно закрывающимися крышками на бетонированной площадке расположены на расстоянии не менее 50 м от здания школы.

МБОУ СОШ № 3 расположена в двух двухэтажных зданиях капитального строения. Столовая расположена в отдельно стоящем одноэтажном здании.

Режим дня предусматривает максимальное пребывание детей на свежем воздухе, продолжительность занятий кружков и спортивных секций соответствует требованиям санитарных норм и составляет не более 45 минут. Задействованы игровые площадки, спортивная площадка.

Медицинский кабинет расположен на первом этаже здания начальной школы. Общая площадь кабинета 27,6 кв.м.

Санитарно-техническое состояние помещения медицинского кабинета удовлетворительное. Внутренняя отделка медицинского кабинета соответствует функциональному назначению. Установлена раковина с подводом горячей и холодной воды.

Медицинский кабинет оснащен необходимым оборудованием в соответствии с требованиями санитарных норм, установлены письменный стол, стулья, ширма, кушетка, медицинский столик, шкаф аптечный и т.д. Медицинское обслуживание по контракту на оказание медицинских услуг с ГБУЗ КК МО Абинского района «ЦРБ». Имеется лицензия на осуществление медицинской деятельности.

#### **Инженерные сети:**

**Водоснабжение** – централизованное.

Горячее водоснабжение – от проточных электроводонагревателей.

Холодным и горячим водоснабжением обеспечены производственные помещения пищеблока, раковины для мытья рук в обеденном зале, медкабинете, в сан. узлах.

Питьевой режим организован: оборудованы питьевые фонтанчики в здании начальной школы.

**Канализование** – в водонепроницаемые выгребы - от учебного здания начальной школы и столовой в выгреб объемом 100 м<sup>3</sup>, от учебного здания старшей школы -75 м<sup>3</sup>, выгреб надворного туалета – 10 м<sup>3</sup>. Вывоз жидких стоков осуществляется по договору с ОАО «Водоканал». Имеется надворный выгребной туалет, в здании школы на первом этаже оборудованы сан.узлы, отдельные для мальчиков (на 4 места) и для девочек (на 4 места). Для персонала выделен отдельный туалет (надворный). В санузлах установлены раковины с подводом холодной и горячей проточной воды. На момент проверки выявлено неисправное санитарное оборудование: туалет мальчиков – 1 унитаза не работает; в туалете для девочек отсутствует гигиеническая накладка на унитаза, **что является нарушением п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20.**

**Отопление** - централизованное.

**Искусственная вентиляция:** В помещении пищеблока над тепловым оборудованием оборудована местная вытяжная вентиляция, в рабочем состоянии.

**Освещение** естественное осуществляется за счет оконных проемов, искусственное за счет ламп накаливания в плафонах.

Санитарное состояние учебных и вспомогательных помещений удовлетворительное. Влажная уборка в учебных помещениях проводится ежедневно после окончания занятий, уборка коридоров 2 раза в день. Уборочный инвентарь выделен, промаркирован, хранится в соответствии с правилами.

В кабинете № 17 покрытие пола с дефектами – линолеум местами протерся, порван, в заплатках, **что является нарушением п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20.**

Часть учебной мебели (стулья) в кабинете № 6 имеет дефекты и повреждения покрытия, **что является нарушением п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20.**

Моющие и дезинфицирующие средства имеются в достаточном количестве.

## **Организация питания**

Столовая общей площадью 370,5 кв.м. работает на сырье. Обеденный зал на 135 посадочных мест оборудован столовой мебелью.

Горячее питание осуществляется по договору с ООО «ЛИДЕРЪ».

28 июня 2021г получены результаты лабораторных исследований Северского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае». Все показатели соответствуют гигиеническим нормам.

В ходе проведения проверки 08.06.2021г:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

**Статья 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»**

**СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"**

- п. 2.5.2. В кабинете № 17 покрытие пола с дефектами – линолеум местами протерся, порван, в заплатках;
- п. 2.4.3. Часть учебной мебели (стулья) в кабинете № 6 имеет дефекты и повреждения покрытия;
- п. 2.4.11. На момент проверки выявлено неисправное санитарное оборудование: туалет мальчиков – 1 унитаз не работает; в туалете для девочек отсутствует гигиеническая накладка на унитазе.

Ответственность за данные нарушения несет МБОУ СОШ № 3 как юридическое лицо.


### **нарушений не выявлено:**

- ч. 1,2 ст. 17, ч.ч. 1 ст. 19, ст. 24, ч.ч. 1, 3 ст. 29, п. 1, 3-5 ст. 34, ст. ст. 35, 36 Федерального закона от 30.03.1999 ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии»;
- п.п. 2-6, 9 ст. 5 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 09/2011 "О безопасности парфюмерно-косметической продукции", утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 799;
- разделы I-V, VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32;
- СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 № 44;
- п.п. 75-78, 84 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3;
- п. 172 табл. 6.1, п.п. 173-175, 178, 179 табл. 6.2, 6.4, п.п. 192, 195 табл. 6.18- 6.20 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)

безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2;  
- разд. I, II, III СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22.09.2014 № 58;  
- разд. II, III, IV. прил. 2 СанПиН 3.5.2.3472-17 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 07.06.2017 № 83;  
- СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 20.06.2020 № 16.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена, (заполняется при проведении выездной проверки):

  
\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы копии: распоряжение о проведении проверки № 153р-25-2021 от 01.06.2021г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Специалист эксперт  
ТО У ФС Роспотребнадзора по Краснодарскому краю  
в Северском, Абинском, Крымском районах



А.С. Шавкута

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МБОУ СОШ № 3 Михеенко Анна Владимировна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"28" июня 2021 г.

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_  
(подпись проводившего проверку)

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ  
АБИНСКИЙ РАЙОН муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение средняя  
общеобразовательная  
школа № 3 имени трижды Героя Советского Союза  
А.И. Покрышкина муниципального образования  
Абинский район (МБОУ СОШ № 3)  
353320, Россия, Краснодарский край, Абинский район,  
г. Абинск, ул. Володарского, 55.  
Эл. адрес abinskischool3@mail.ru тел.: 8(86150)5-27-61  
ОГРН 1022303381715 ИНН 2323016555  
№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Главному государственному  
санитарному врачу в Северском,  
Абинском, Крымском районах  
Е.А. Вечерней

На основании предписания №103п -25-2021 от 28 июня 2021 года информируем, что МБОУ СОШ №3, провела работы и исключила замечания, а именно:

В кабинете №17 призвели частичный ремонт покрытия пола ;

В кабинете №6 заменены деревянные детали стульев;

В туалете для мальчиков произведен ремонт, все кабинки находятся в рабочем состоянии;

В туалете для девочек приобретена и установлена гигиеническая накладка на унитаз.

Прилагается материал на DVD диске.

Директор МБОУ СОШ №3



А.В. Михеенко

**ПРЕДПИСАНИЕ № 103п-25-2021**  
**должностного лица, уполномоченного осуществлять**  
**государственный санитарно-эпидемиологический надзор**  
**и государственный контроль в сфере защиты прав потребителей**

«28» июня 2021г.

г. Абинск

специалист эксперт ТО У ФС Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Северском, Абинском, Крымском районах Шавкута А.С.

(должность, ФИО лица, вынесшего предписание)

При проведении внепланового мероприятия по контролю (надзору) на основании распоряжения № 153р-25-2021 от 01.06.2021г. в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 3 имени трижды героя Советского Союза А.И. Покрышкина муниципального образования Абинский район (лагерь дневного пребывания детей) (МБОУ СОШ № 3), расположенного по адресу: Абинский район, г. Абинск, ул. Володарского, 55

выявлены нарушения санитарного законодательства:

Статья 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

- п. 2.5.2. В кабинете № 17 покрытие пола с дефектами – линолеум местами протерся, порван, в заплатках;
- п. 2.4.3. Часть учебной мебели (стулья) в кабинете № 6 имеет дефекты и повреждения покрытия;
- п. 2.4.11. На момент проверки выявлено неисправное санитарное оборудование: туалет мальчиков – 1 унитаз не работает; в туалете для девочек отсутствует гигиеническая накладка на унитазе.

Руководствуясь ст. 50 Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99г. № 52-ФЗ, с целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, прекращения нарушений прав потребителей

**ПРЕДПИСЫВАЮ:**

МБОУ СОШ № 3 в лице директора образовательного учреждения Михеенко Анны Владимировны  
(наименование юр.лица, должность, ФИО лица, ответственного за выполнение предписания)

Устранить нарушения санитарного законодательства в части :

- Статья 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи": п. 2.5.2, п. 2.4.3., п. 2.4.11.

Срок: до 30.08.2021г.

2. Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Северском, Абинском, Крымском районах в срок не позднее 30.08.2021г по адресу: г. Абинск, ул. Мира, 1

3. Ответственным за выполнение предписания является муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № № 3 имени трижды героя Советского Союза А.И. Покрышкина муниципального образования Абинский район в лице директора общеобразовательного учреждения Михеенко Анны Владимировны.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством ( в случае несогласия с предложениями, изложенными в предписании об устранении выявленных нарушений они могут быть обжалованы в письменной форме в течении пятнадцати дней с даты получения акта проверки в ТО Роспотребнадзора в отношении выданного предписания в целом или его отдельных положений с приложением документов, подтверждающих обоснованность возражений, или их заверенные копии).


Ответственность за невыполнение данного предписания предусмотрена ч.1 ст.19.5 КоАП РФ.  
Данное предписание имеет обязательную силу.

исп. специалист эксперт  
ТО У ФС Роспотребнадзора по  
Краснодарскому краю в Северском,  
Абинском, Крымском районах

  
(подпись)

Шавкута А.С.

Предписание получил

  
(подпись, ФИО)

28.08.2021  
(дата)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868576044

Владелец Михеенко Анна Владимировна

Действителен с 27.05.2022 по 27.05.2023