



Прокуратура Российской Федерации  
Прокуратура Краснодарского края

**Прокуратура Абинского района**

ул. Интернациональная 37, г. Абинск, Россия 353320

тел. 8-86150 5-36-07

12 АПР 2022

№

07-01-2022/678-22-20030013

Директору МБОУ СОШ №3

Михеенко А.В.

г. Абинск, ул. Володарского, 55

abiskshool3@mail.ru

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

об устранении нарушений законодательства  
о социальной защите инвалидов

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения законодательства в сфере социального обеспечения маломобильных групп населения, инвалидов, в результате которой выявлены несоответствия элементов объектов нормативным требованиям доступности для инвалидов, в частности МБОУ СОШ № 3.

Согласно ст. 7 Конституции РФ Российская Федерация является социальным государством, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.

Согласно ст. ст. 17, 18 Конституции РФ в Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с настоящей Конституцией. Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием.

Статья 45 Конституции РФ гарантирует государственную защиту прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации.

Государственная политика в области социальной защиты инвалидов в Российской Федерации, целью которой является обеспечение инвалидам равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, а также в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации, определяется Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее по тексту - Закон № 181-ФЗ).

Согласно ст. 9 Закона № 181-ФЗ реализация основных направлений реабилитации инвалидов предусматривает использование инвалидами технических средств реабилитации, создание необходимых условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной, транспортной инфраструктур и пользования средствами транспорта, связи и информации.

Согласно ст. 15 Закона № 181-ФЗ Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, организации независимо от их организационно-

Прокуратура Абинского района  
Краснодарского Края  
№ 07-01-2022/678-22-20030013

правовых форм обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам.

Сводом правил СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 14.11.2016 № 798/пр регламентированы требования, предъявляемые к общественным, жилым и производственным зданиям, которые должны обеспечивать для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения - маломобильных групп населения равные условия жизнедеятельности с другими категориями населения. К маломобильным группам населения относятся: инвалиды, люди с ограниченными (временно или постоянно) возможностями здоровья, люди с детскими колясками и т.п.

Пунктами 5.1.10 Свода правил СП 59.13330.2016 предусмотрено, что тактильно-контрастные указатели, выполняющие функцию предупреждения на покрытии пешеходных путей, следует размещать на расстоянии 0,8-0,9 м до препятствия, доступного входа, начала опасного участка, перед внешней лестницей и т.п. Глубина предупреждающего указателя должна быть в пределах 0,5-0,6 м и входить в общее нормируемое расстояние до препятствия. Указатель должен заканчиваться до препятствия на расстоянии 0,3 м. Согласно п. 6.5.1 Свода правил СП 59.13330.2016 установлено, что указатели должны иметь высоту рифов 5 мм. Следующие элементы здания, доступные для МГН, должны идентифицироваться с помощью технических средств информирования, ориентирования и сигнализации и, если это предусмотрено заданием на проектирование, обозначаться знаками доступности: стоянки (парковки) транспортных средств инвалидов; входы и выходы, доступные для МГН, если не все входы и выходы доступны; входы в общественные уборные для информирования инвалидов с нарушением зрения; зоны предоставления услуг для инвалидов; универсальные кабины уборных и блоки общественных уборных, если в них предусмотрена доступная кабина уборной; гардеробы, примерочные, раздевальные в зданиях, если не все подобные помещения являются доступными; лифты и другие подъемные устройства, доступные для инвалидов, если не все лифты доступны; пути эвакуации инвалидов; безопасные зоны; специальные зоны отдыха и ожидания для МГН. В местах, в которых находятся недоступные для инвалидов элементы здания (входы/выходы, лестницы, лифты и т.п.), устанавливаются указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу.

При проведении проверки выявлены нарушения, а именно отсутствие обозначений знаками доступности для МГН элементов здания, размещение указателей направления, указывающих путь к ближайшим доступным элементам, а также тактильно-контрастных наземных указателей перед лестницей.

Изложенное свидетельствует о нарушении гарантированных государством мер социальной поддержки, обеспечивающих инвалидам условия для преодоления, замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности и направленные на

создание им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации",

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры.
2. Принять меры организационного и правового характера к устранению нарушений закона и недопущению их впредь.
3. Решить вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.
4. О принятых мерах (с приложением копий соответствующих документов) сообщить в прокуратуру в месячный срок.

Заместитель прокурора района  
советник юстиции



А.Е. Скоробогачкий

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №3  
ИМЕНИ ТРИЖДЫ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА А.И. ПОКРЫШКИНА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АБИНСКИЙ РАЙОН

**П Р И К А З**

г.Абинск

от 29 апреля 2022 год

№ 84-к

**О применении дисциплинарного взыскания**

На основании представления прокуратуры Абинского района от 12.04.2022г. №07-01-2022/678-22-20030013 «Об устранении нарушений законодательства о социальной защите инвалидов» **приказываю:**

1. Объявить дисциплинарное взыскание (замечание) Синько Марине Александровне, заведующей хозяйством за ненадлежащие исполнение своих обязанностей.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ СОШ №3



А.В. Михеенко

С приказом ознакомлена:

Синько М.А.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ АБИНСКИЙ РАЙОН  
муниципальное бюджетное общеобразовательное  
учреждение средняя общеобразовательная  
школа № 3 имени трижды Героя Советского Союза  
А.И. Покрышкина муниципального образования  
Абинский район (МБОУ СОШ № 3)  
353320, Россия, Краснодарский край, Абинский  
район, г. Абинск, ул. Володарского, 55.  
Эл. адрес abinskischool3@mail.ru тел.: 8(86150)5-27-61  
ОГРН 1022303381715 ИНН 2323016555  
№ \_\_\_\_\_ от 29.04. 2022г.  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Заместителю прокурора  
Абинского района  
советнику юстиции  
Скоробогаткову А.Е.

Муниципальной бюджетной общеобразовательной средней общеобразовательной школой № 3 имени трижды Героя Советского Союза А.И. Покрышкина муниципального образования Абинский район рассмотрено представление № 07-01-2022/678-22-20030013 «Об устранении нарушений законодательства о социальной защите инвалидов» от 12 апреля 2022 года. Данное представление рассмотрено 29 апреля 2022 года с участием сотрудника прокуратуры - *с помощником прокурора района Врублевской Г.А.*

По результатам рассмотрения представления было установлено, что указанные нарушения законодательства нашли своё полное подтверждение.

В целях устранения установленных нарушений законодательства и недопущения их впредь, администрацией МБОУ СОШ № 3 были проведены следующие мероприятия:

Знаки обозначений доступности для МГН элементов здания, размещение указателей направления, указывающих путь к ближайшим доступным элементам, а также тактильно- контрастных наземных указателей перед лестницей размещены.

Также рассмотрен вопрос о привлечении лиц, виновных в допущении нарушений законодательства, указанных в представлении: применено дисциплинарное взыскание (замечание) в отношении заведующей хозяйством Синько Марины Александровны.

Приложение: на 1 листе.

Директор МБОУ СОШ № 3



А.В. Михеенко

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868576044

Владелец Михеенко Анна Владимировна

Действителен с 27.05.2022 по 27.05.2023